



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

РОССИЯ 443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136 А.: тел.(846 2) 933-20-38, тел.факс: 933-07-12

E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru Web-сайт: <http://www.srpov.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № 09-392-02-15-039-Э

Законному представителю
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Самарской области средней
общеобразовательной школы №1 п.г.т.
Безенчук муниципального района
Безенчукский Самарской области
Энговатову О.А.

«04» февраля 2015 года

Адрес места нахождения:
446250, Самарская обл., Безенчукский
район, п.г.т.Безенчук,
ул.Садовая, 37

Старший государственный инспектор отдела государственного энергетического
надзора и надзора за ГТС Катунин Виктор Иванович

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 04 февраля 2015года г. № 09-392-02-15-039-Э, составленного в
отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы №1 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский
Самарской области (далее- ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук), расположенного по адресу: 446250,
Самарская обл., Безенчукский район, п.г.т.Безенчук, ул.Садовая, 37, в присутствии директора
ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук Энговатова Олега Александровича

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	5
1.	Отсутствуют паспорта (или журналы) на средства учета электроэнергии, в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках.	п. 2.11.11. «Правил технической эксплуатации электроустановок	20.04.2015

		потребителей», утверждённых Минэнерго России №6 от 13.01.03г. и зарегистрированных Минюстом РФ №4145 от 22.01.2003г. (далее - ПТЭЭП)	
2.	Отсутствует инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию.	п.1.8.1. ПТЭЭП	20.04.2015
3.	Отсутствует инструкция по эксплуатации тепловых энергоустановок.	п.2.8.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России от 24.03.03г. №115, зарегистрированных Минюстом России от 02.04.03г. №4358. (далее по тексту ПТЭ ТЭ)	20.04.2015
4.	Отсутствует перечень тепловых энергоустановок, на которых запланировано проведение режимно-наладочных испытаний и сроки их проведения, утверждённый руководством учреждения.	п.2.5.4 ПТЭ ТЭ	20.04.2015

Информацию о выполнении пунктов настоящего ПРЕДПИСАНИЯ необходимо направить в письменном виде в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Ростехнадзора по адресу: 443035, г.Самара, ул.Нагорная, 136А.

Невыполнение предписаний в установленные сроки является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лица, вынесшие предписание:

Старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС



В.И.Катунин

Экземпляр предписания на 2-х листах для исполнения получен:

Директор ГБОУ СОЦ №1 п.г.т. Безенчук Энговатов Олег Александрович



08.02.2015г. Энговатов Олег Александрович
(должность, ФИО, подпись, дата)