

министерство образования и науки Самарской области  
государственное бюджетное общеобразовательное  
учреждение Самарской области  
средняя общеобразовательная школа №1 п. г. т. Безенчук  
муниципального района Безенчукский Самарской области  
446250 Самарская область, муниципальный район Безенчукский,  
п. г. т. Безенчук, ул. Садовая, д.37.  
тел./факс 8 (846 76) 2-31-36, 2-33-05, 2-32-41  
E-mail: bez-s1@

ИНН 6330050321 КПП 633001001 ОГРН 1116330004878

15 мая 2023 г. № 1506

Прокурору  
Безенчукского района  
советнику юстиции

А.А.Некрасовой

На Ваше Представление № 07-03-2023/677 от 15.05.2023г. «Об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности», администрация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области сообщает, что данное Представление рассмотрено с участием представителя прокуратуры Безенчукского района Шевченко Е.С.

По результатам рассмотрения приспособление для самозакрывания двери лестничной клетки третьего этажа приведено в исправное состояние, подвальное помещение школы освобождено от мебели и других предметов.

За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей зам. директора по АХР Кутумовой Т.А. объявлено замечание (копия приказа прилагается).

Приложение на 1 листе.

Директор ГБОУ СОШ №1  
п.г.т. Безенчук



*О.А.Энговатов*  
О.А.Энговатов

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1  
п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области

**П Р И К А З**

п. Безенчук

« 08 » июня 2023 г.

№ 40/03 л.с.

**О вынесении замечания**

В связи с нарушением требований федерального законодательства Российской Федерации в сфере пожарной безопасности на основании представления прокуратуры Безенчукского района от 15.05.2023 г. № 07-02-2023/677

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

Вынести замечание за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в части нарушения требований законодательства о пожарной безопасности:

- Кутумовой Татьяне Аркадьевне, заместителю директора по административно – хозяйственной работе

ДИРЕКТОР



О.А. ЭНГОВАТОВ

С приказом ознакомлена: